

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

STRASBOURG  
4 rue du Parc  
Oberhausbergen  
67088 STRASBOURG Cedex 2 France  
Téléphone : 03 88 56 84 84  
Mail : maxime.maupoux@bureauveritas.com

**A l'attention de M. KIENTZI Marcel**

Communauté de Commune de ROSHEIM  
86B, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE  
67560 ROSHEIM

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

## Rapport de vérification générale périodique Ascenseurs

**Intervention du 14/01/2025**

**Coordonnées du site :**  
**Nom du site :** Gymnase  
**Latitude :** 48.5008  
**Longitude :** 7.4755



**Lieu d'intervention :** Gymnase  
24 rue de la liberté  
67560 ROSHEIM

**Numéro d'affaire :** 8173056  
**Référence du rapport :** 8173056/35.4.1.R  
**Rédigé le :** 27/01/2025  
**Par :** Maxime MAUPOUX  
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

**Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection**

Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chacun de vos équipements peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que les points exigés par la réglementation prise en référence.

## Rappels sur les obligations de l'employeur ou de l'exploitant ci-après désigne le client

Pour la réalisation des vérifications, le client doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation des vérifications.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

## Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement.

De plus, le cas échéant le client doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

## Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

## Équipement(s) objet(s) du présent rapport

### CODE DU TRAVAIL : 1



Fiche n° 1 : Gymnase

Marque: CIBES Type: A500 n°série: 711165-10409

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | Gymnase

## ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

### Fiche N° 1 : CODE DU TRAVAIL

Localisation : Gymnase

Marque : CIBES

Type : A500

N° de série : 711165-10409

Année de mise en service : 23/10/2007

Point vérifié	Actions à entreprendre
8.4- Dispositif de demande de secours	<b>Assurer le fonctionnement de l'appel de secours en cabine.</b>

Code Obs. :

NB/110418/123906/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

02/07/2020

Vous pouvez souscrire à l'option  
Data View



Aucune image  
disponible

12.8- Fiche signalétique  
(synthèse étude de  
sécurité)

**Tenir à disposition la fiche descriptive des risques  
identifiés par le prestataire d'entretien de l'appareil dans  
le cadre de son étude de sécurité**

Code Obs. :


NB/110418/123737/0

Date de 1<sup>er</sup> signalement:

11/04/2018

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 711165-10409</b>
	<b>Marque : CIBES</b>	
	<b>Type : A500</b> <b>Nature : CODE DU TRAVAIL</b> <b>Date de mise en service : 23/10/2007</b>	<b>Texte de référence : Arrêté du 29 décembre 2010</b>
	<b>Localisation : Gymnase</b>	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.MICHEL (AMS)

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

### Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

### Points non vérifiés

- 1.1 Parois de protection  
**L'absence d'accompagnement n'a pas permis la vérification de ce point**
- 1.4 Moyen d'accès à la cuvette  
**L'absence d'accompagnement n'a pas permis la vérification de ce point**
- 2.1 Etat général  
**L'absence d'accompagnement n'a pas permis la vérification de ce point**
- 2.2 Dispositif d'arrêt  
**L'absence d'accompagnement n'a pas permis la vérification de ce point**
- 3.1 Eléments de guidage  
**L'absence d'accompagnement n'a pas permis la vérification de ce point**
- 6.2 Etat général  
**L'absence d'accompagnement n'a pas permis la vérification de ce point**

### Etude de sécurité

#### Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : **2017**

Date d'actualisation de l'étude : **26/10/2023**

#### Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans objet**

#### Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

#### Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 711165-10409</b>
	<b>Marque : CIBES</b>	

## Caractéristiques

### Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : <b>X</b>	Catégorie : <b>3</b>
Origine du classement : <b>Mentionné sur le registre de sécurité</b>	Activité : <b>Gymnase</b>

### Type d'établissement

Type d'établissement : <b>CODE DU TRAVAIL</b>
---

### Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : <b>Elévateur de personnes vertical n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s</b>
---

Présence d'un RVRAT : <b>NON</b> N°CE : <b>0746</b>	Marquage CE : <b>OUI</b>
--	--------------------------

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : <b>Intégrée à la gaine</b> Accès à la cuvette : <b>Porte palière</b>	Accès à la machinerie : <b>Porte</b>
---	--------------------------------------

Entraînement

Entraînement électrique : <b>à adhérence</b>
--

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : <b>2</b> Charge (kg) : <b>400</b> Vitesse (m/s) : <b>0.15</b>	Nombre de services : <b>2</b> Nombre de personnes : <b>1</b>
---	---

### Caractéristiques des portes

Portes

Portes palières : <b>battantes</b>
------------------------------------

## Aspects documentaires

### Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée : <b>Non</b>
------------------------

Commentaire :
---------------

### Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

Commentaire :
---------------

## Documents mis à notre disposition par le propriétaire

### Etude de sécurité

Présentée : <b>Non</b>
------------------------

### Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : <b>Oui</b>	Dossier technique de l'appareil : <b>711165-10409</b>
-----------------------	---

### Carnet d'entretien

Présenté : <b>Oui</b>	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : <b>711165</b>
-----------------------	--

### Registre de sécurité

Présenté : <b>Oui</b>
-----------------------

### Rapport de vérification après travaux

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 711165-10409</b>
	<b>Marque : CIBES</b>	

Présenté : <b>Non</b>
-----------------------

### Déclaration CE de conformité

Présentée : <b>Non</b>
------------------------

### Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
<b>A.</b>	<b>Aspects documentaires</b>		5.3	Déverrouillage de secours	<b>S</b>
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	<b>S</b>	5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	<b>S</b>
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	<b>S</b>	5.6	Dispositif assurant la protection des personnes (heurt/cellules/barrage immatériel)	<b>S</b>
<b>B.</b>	<b>Documents mis à notre disposition par le propriétaire</b>		<b>6.</b>	<b>Organes de suspension</b>	
B.1	Etude de sécurité	<b>S</b>	6.2	Etat général	<b>NV</b>
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	<b>S</b>	6.3	Attaches	<b>S</b>
B.3	Carnet d'entretien	<b>S</b>	6.4	Poulies, pignons, protecteurs	<b>S</b>
B.4	Registre de sécurité	<b>S</b>	<b>7.</b>	<b>Cabine</b>	
B.5	Rapport de vérification après travaux	<b>S</b>	7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	<b>S</b>
B.7	Déclaration CE de conformité	<b>S</b>	7.10	Affichage	<b>S</b>
B.8	Autres documents	<b>S</b>	<b>8.</b>	<b>Organes de commande en cabine</b>	
<b>1.</b>	<b>Gaine</b>		8.1	Organe de commande	<b>S</b>
1.1	Parois de protection	<b>NV</b>	8.3	Bouton de réouverture des portes	<b>S</b>
1.3	Garde-pieds, seuils	<b>S</b>	8.4	Dispositif de demande de secours	<b>NS</b>
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	<b>NV</b>	<b>11.</b>	<b>Dispositif de sécurité</b>	
<b>2.</b>	<b>Cuvette</b>		11.9	Hors-course en manoeuvre normale	<b>S</b>
2.1	Etat général	<b>NV</b>	<b>12.</b>	<b>Locaux de la machine et des poulies</b>	
2.2	Dispositif d'arrêt	<b>NV</b>	12.1	Accès aux locaux	<b>S</b>
<b>3.</b>	<b>Guidages</b>		12.7	Consignes	<b>S</b>
3.1	Eléments de guidage	<b>NV</b>	12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	<b>NS</b>
<b>4.</b>	<b>Equipement des paliers</b>		<b>13.</b>	<b>Machine</b>	
4.4	Organes de commande avec voyant	<b>S</b>	13.1	Mécanismes	<b>S</b>
<b>5.</b>	<b>Portes palières</b>		13.5	Précision d'arrêt de la cabine	<b>S</b>
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	<b>S</b>	«Référentiel» V 7		
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	<b>S</b>			

«Référentiel» V 7

<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 711165-10409</b>
	<b>Marque : CIBES</b>	

### Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:

-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute

-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.



<b>Fiche N°1</b>	<b>ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)</b>	<b>N° série : 711165-10409</b>
	<b>Marque : CIBES</b>	

#### Information complémentaire à l'attention du client

##### Point(s) de vérification concerne(s)

5 - Portes palières > 5.1 - Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides

##### **Porte palière passer en fonctionnement manuel**

5 - Portes palières > 5.6 - Dispositif assurant la protection des personnes (heurt/cellules/barrage immatériel)

##### **Porte en fonctionnement manuel.**