



BON D'INTERVENTION

BWT EST et IDF

9 allée de Longchamp
B'CoWorker LE NEUF
54600 VILLERS LES NANCY
Tél : 03 83 67 61 89
@ : bwt.nord-est.sav@bwt.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROSHEIM - MAISON DE L'ENFANCE

1 AVENUE DE LA GARE
67560 ROSHEIM
Tél : 03 88 50 47 16
@ :
Donneur d'ordre : COMMUNAUTE DE COMMUNES (C67030042)

Sous station CHAUFFERIE

Réf. d'installation :
N° de projet :

N° de contrat : C6707556

Installation ADOUCISSEMENT

Type de visite : Visite de contrat

Intervenant : GALZI Martin

Date d'intervention : 05/12/2025

Statut : Intervention terminée - Facture à envoyer

N° d'intervention : I251001097

Installation : ADOUCISSEMENT

Pièces et prestations

Code - Désignation	Qté	PU HT (€)	Remise	PU NET HT (€)	Montant HT (€)
P00MOHCT - MO HORAIRE CT	1,50	0,00		0,00	0,00
P0004880 - STERICLEAN 1 2X125ML	1,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL					0,00 €

Formulaires

CONFORMITÉ INSTALLATION

Inspection visuelle de l'équipement * : OUI

CONTRÔLES ADOUCISSEUR

TH entrée adoucisseur (°f) : 8

Chlorures eau à traiter (mg/L) : 29

TH sortie adoucisseur (°f) : 0

Chlorures sortie adoucisseur (mg/L) : 29

TH résiduel (°f) : 4

Contrôle du dispositif de cépage : **BON FONCTIONNEMENT**

Index compteur d'eau (m3) : 1348

Cycle adoucisseur lors du contrôle (m3) : 0,8

Cycle adoucisseur volume total (m3) : 6

Vérification heure et jour : OUI

Mode de fonctionnement : Simplex

Mode de régénération : **VOLUME ANTICIPE**

Rapport

Installation conforme, fonctionnement OK

Th entrée eau brute : 8°f

Th sortie eau adoucie : 0°f

Th eau mitigée : 4°f

Chlorures entrée = sortie < 29 mg/L

Décomptage OK

Étanchéité OK

Test manuel des phases de régénération OK

Ajout Aquaclean

Heure de régénération (hh:mm) : **01h00**
Temps total de régénération (mn) : **55**
Vérification Décomptage : **OUI**
Niveau bac à sel : **PLEIN**
Contrôle valve à saumure : **BON FONCTIONNEMENT**
Propreté du bac à sel : **PROPRE**
Nettoyage résines avec AQACLEAN Nettoyant résine : **OUI**
Test de régénération en manuel : **OUI**

Envoi par email

Récépissé envoyé par email : **OUI**

OBSERVATIONS GENERALES

Prestations réalisées ce jour : **OUI**

TOTAL GENERAL HT**0,00 €**