

# RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE  
GRAND EST PROTECTION INCENDIE  
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2  
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 21494769

(N° à rappeler pour toute corresponda

**COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES**  
**86 B PLACE DE LA REPUBLIQUE BP 58**

**67560 ROSHEIM**

Technicien intervenant : Fraulob Laurent

**Pour nous joindre :**  
**01.30.17.37.37**  
**Email : fr\_service.relations.clients@chubbfs.com**

Nature de la prestation : Vérification programmée  
N° de contrat : 622543/CS/1.000/004

N° équipement : 1471060  
Activité : Extincteur

## ADRESSE D'INTERVENTION

**MAISON DE LA PETITE ENFANCE MULTI ACCUEIL LA BOITE A LUTINS**  
**1 PLACE DE L'ANCIENNE GARE**

**67190 ROSHEIM**

Contact : ...  
Fonction : Responsable Site  
Email : technique@ccp-r.fr  
Certifie l'exactitude des renseignements donnés  
Le mardi 3 juin 2025 SIGNATURE

Po 

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494769  
(N° à rappeler pour toute corresp

## Synthèse de l'intervention

Appareil sorti	2
Bon état	15

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494769

(N° à rappeler pour toute corresp

**Opérations réalisées en préventif**

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	4	R0U002
P0U036	Kit sécurité règlementaire 36	4	R0U001
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	5	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W10037	Frais de suivi de parc EXT	13	W10037
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	9	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	4	REXT02

**Ventes**

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
P13698	Extincteur 6L avec additif sans fluor gamme INTEGRAL	2	P13698
W00061	Mise en service et pose d'extincteur portable	2	W00061
W0X082	Traitement de déchet extincteur portable	2	W0X082

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494769

(N° à rappeler pour toute corresp

## Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
0008459316		Bon état	<b>RDC VERS CUISINE</b> SILICE 2000 E615 AFFF FLAC Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/02/2014	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					03/06/2025	Essai de pression décennal eau	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Charge extincteur 6 L	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Kit bouchon	Non	MAJ des données de l'appareil
0008459317		Bon état	<b>S/SOL CHAUFFERIE</b> SILICE 3E P6 ABC Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/02/2014	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					03/06/2025	Essai de pression déce. poudre	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Charge extincteur 6 Kg	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Kit bouchon	Non	MAJ des données de l'appareil
2023195108		Bon état	<b>RDC COULOIR OUISTITI</b> IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/04/2021	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2023195109		Bon état	<b>RDC CUISINE</b> IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/04/2021	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2023195110		Bon état	<b>R1ER ETAGE PALIER T.ELEC</b> IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/04/2021	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2023196057		Bon état	<b>S/SOL FACE ARCHIVES</b> INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/04/2023	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494769  
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2023196058		Bon état	<b>S/SOL LOCAL ELECTRIQUE</b> IN CO2 5KG TOP Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/04/2023	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2027826441		Bon état	<b>1 ER PETIT ABRIS</b> INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/04/2024	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027826442		Bon état	<b>1 ER COULOIR STEPHANIE</b> INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/04/2024	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027826443		Bon état	<b>1 ER PITCHOUNS</b> INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/04/2024	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027826444		Bon état	<b>1 ER ETAGES</b> INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	12/04/2024	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2027826916		Bon état	<b>RDC COULOIR CANALLIOUS</b> INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	03/06/2025	03/06/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
2027826917		Bon état	<b>RDC ENTREE</b> INTEGRAL E6 AB SANS FLUOR Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	03/06/2025	03/06/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	
0008459312		Bon état	<b>RDC COULOIR FILOUS</b> SILICE 2000 E615 AFFF FLAC Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/02/2014	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494769  
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					03/06/2025	Essai de pression décennal eau	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Charge extincteur 6 L	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Kit bouchon	Non	MAJ des données de l'appareil
0008459313	Bon état	<b>RDC COULOIR OUISTITIS</b> SILICE 2000 E615 AFFF FLAC Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)		01/02/2014	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					03/06/2025	Essai de pression décennal eau	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Kit bouchon	Non	MAJ des données de l'appareil
0008459314	Appareil sorti	<b>RDC COULOIR CANALLIOUS</b> SILICE 2000 E615 AFFF FLAC Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)		01/02/2014	03/06/2025	Remplacement extincteur	Oui	Corrodé / Usé / hors tolérance
					03/06/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
					03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc
0008459315	Appareil sorti	<b>RDC ENTREE</b> SILICE 2000 E615 AFFF FLAC Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)		01/02/2014	03/06/2025	Remplacement extincteur	Oui	Corrodé / Usé / hors tolérance
					03/06/2025	Traitement de déchet extincteur portable	Oui	
					03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Non	Appareil sorti du parc