

NDLAUER SAV

Rue de la Gare
560 ROSHEIM

Téléphone : 03 88 48 03 85
Fax : 03 88 50 74 05
mail : andlauer.sav@orange.fr

Client Maison de l'Enfance
1 av de la Gare

Sous contrat n° 203108

Équipement(s) : 2 chaudières murales gaz au Condens, 1 CM sur 16 sur
1 colonne VVC, 2 radiateurs VVC, 8 pompes

Opérations de maintenance	Observations	Date intervention	Technicien
Entretien annuel selon contrat	- remplacement - électrode allonge - nettoyage des 2 chaudières - nettoyage ballon - remplacement chaudière 2	18.03.13	Simon P.C.
		29/07/20	F8 HD
Enduite chaudière + vase (uniquement)		01/04/21	FC
Dépose ECS → réarmement surchauffe départ ballon + dévissage bloc moteur pompe d'arrêt		13/01/22	SN
Dépose chaudière n°2 → remplace moteur au + électrodes			
entretien général	- remplacement électrode de démarrage - " joint	02/05/2022	Steve Smallem
Entretien général	" " branchement vase 1,9 bars	09/03/23	Michaël Fikri
Entretien général	Remplacement joints CPC + électrodes. Vase 1,5 bar Anode - 1,8 - Anode ballon H.S.	21/05/24	F. VDN S. KLN.
Enduite vase	Graphite, vase 1,5 bar Enduite OK H.S.	30/10/25	E.