

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
GRAND EST PROTECTION INCENDIE
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 21494772

(N° à rappeler pour toute corresponda

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES
86 B PLACE DE LA REPUBLIQUE BP 58

67560 ROSHEIM

Technicien intervenant : Fraulob Laurent

Pour nous joindre :
01.30.17.37.37
Email : fr_service.relations.clients@chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 622545/CS/1.000/004

N° équipement : 1471064
Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

MAISON CONTONALE DU TOURISME
PLACE DE LA REPUBLIQUE

67190 ROSHEIM

Contact : ""
Fonction : Responsable
Email : laurent.fraulob@sicli.com
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le mardi 3 juin 2025 SIGNATURE



RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494772
(N° à rappeler pour toute corresp

Synthèse de l'intervention

Bon état

7

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494772

(N° à rappeler pour toute corresp

Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	3	R0U002
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	4	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W10037	Frais de suivi de parc EXT	7	W10037
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	4	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	3	REXT02

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494772
(N° à rappeler pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2023195485		Bon état	2 EME INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	30/03/2022	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023195486		Bon état	RDC IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	30/03/2022	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2016875243		Bon état	2 EME ETAGE CHAUFFERIE IN PP2 ABC Agent : POUDRE Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/02/2019	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2023195106		Bon état	RDC INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/04/2021	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023195107		Bon état	RDC INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/04/2021	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023195483		Bon état	1 ER INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	30/03/2022	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2023195484		Bon état	2 EME ETAGE EXT. CHAUFFERIE IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	30/03/2022	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	