

# RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE  
GRAND EST PROTECTION INCENDIE  
6 RUE ALBERT KASTLER - ZONE ST JACQUES 2  
54320 MAXEVILLE

Bon de Travail N° 21494770

(N° à rappeler pour toute corresponda

**COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES**  
**86 B PLACE DE LA REPUBLIQUE BP 58**

**67560 ROSHEIM**

Technicien intervenant : Fraulob Laurent

**Pour nous joindre :**  
**01.30.17.37.37**  
**Email : fr\_service.relations.clients@chubbfs.com**

Nature de la prestation : Vérification programmée  
N° de contrat : 622544/CS/1.000/004

N° équipement : 1471061  
Activité : Extincteur

## ADRESSE D'INTERVENTION

**COMMUNAUTE DE COMMUNE DE ROSHEIM**  
**86 PLACE DE HOTEL VILLE BP58**

**67190 ROSHEIM**

Contact : ...  
Fonction : Responsable Site  
Email : laurent.fraulob@sicli.com  
Certifie l'exactitude des renseignements donnés  
Le mardi 3 juin 2025 SIGNATURE



# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494770  
(N° à rappeler pour toute corresp

## Synthèse de l'intervention

Appareil sorti	1
Bon état	6

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494770

(N° à rappeler pour toute corresp

**Opérations réalisées en préventif**

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	2	R0U002
P0U036	Kit sécurité règlementaire 36	1	R0U001
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	2	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W10037	Frais de suivi de parc EXT	5	W10037
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	3	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	2	REXT02

**Ventes**

<u>Article</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>	<u>Code Facturation</u>
P0J100	Extincteur 2Kg CO2 gamme IN CO2	1	P0J100
W00061	Mise en service et pose d'extincteur portable	1	W00061

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494770  
(N° à rappeler pour toute corresp

## Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
0008438150		Bon état	<b>LOCAL AJCR</b> INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/03/2014	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					03/06/2025	Essai de pression décennal eau	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Charge extincteur 6 L	Non	MAJ des données de l'appareil
0008438151	Appareil sorti		<b>LOCAL AJCR</b> CRISTAL 22 2KG CO2 Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/03/2014	03/06/2025	Remplacement extincteur	Oui	Corrodé / Usé / hors tolérance
					03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Non	Appareil sorti du parc
0008459320	Bon état		<b>Etage: 1 ETAGE</b> SILICE 2000 E615 AFFF FLAC Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/02/2014	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					03/06/2025	Essai de pression décennal eau	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Charge extincteur 6 L	Non	MAJ des données de l'appareil
					03/06/2025	Kit bouchon	Non	MAJ des données de l'appareil
2016956253	Bon état		<b>RDC COULOIR</b> IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	01/06/2020	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2023196059	Bon état		<b>1ER ETAGE</b> IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/04/2023	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2023196060	Bon état		<b>RDC</b> INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	21/04/2023	03/06/2025	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

# RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21494770  
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2027826920		Bon état	<b>LOCAL AJCR</b> IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	03/06/2025	03/06/2025	Mise en service et pose d'extincteur portable	Oui	