

Rapport d'intervention



Intervention N°05393

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Site : CASTEL (Lot 02)
5A rue du Castel
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) :

Date d'intervention : 20/11/2025

Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF

Description :

Visite d'inspection en période de chauffe +
prélèvement d'eau circuit de chauffage
Visite d'inspection ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Détail des prestations réalisées	Contrôle chaufferie ok Prélèvement d'eau
----------------------------------	---

Photo (s) en fin d'intervention

Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	20/11/2025
Date fin d'intervention	20/11/2025
Raison de non signature client	Client absent