

AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29

CODE CLIENT :	6700187 - 016	CONTRAT :	39431/0010
FACTURATION :	MAIRIE DE BISCHOFFSHEIM, 1, RUE DES ECOLES, 67870 BISCHOFFSHEIM	RISQUE :	EGLISE, 1 RUE DES ECOLES, 67870 BISCHOFFSHEIM
CODE IMPLANT :		TEL :	0388504108
REF. CLIENT :		EMAIL :	urbanisme@bischoffsheim.fr
REF. INTERNE :		CERTIFICATION :	

TECHNICIEN(S) :	803	-	-	Registre de sécurité signé :	Oui
Date de fin d'intervention :	21-10-2025	Devis à établir après maintenance préventive :			Non

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
8030010	VERIF. EXT. PORT. EAU	1.00
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	0.00

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
0230250	DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9	1.00
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	1.00
0306990	TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE	1.00
0312250	JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25	1.00
0312254	OPERCULE EXTINCTEUR PORTATIF (EAU ET POUDRE)	1.00
0312346	JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25)	1.00
9000004	POSE ET MISE EN SERV.EXT.PORT.	3.00
9000033	REPRISE REFORME EXT. (DEPOSE)	3.00

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE	CODE(S) PANNE(S)*
0131034A	EXTINCT. E6A15FF ZERO FLUOR - SANS PFAS	2.00	
0141087A	EXTINCT.CO2 2KG EN - R -	1.00	

PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

DESIGNATION (famille)	QTE
EXTINCTEUR PORTATIF	4


COMMENTAIRE :

EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS REMPLACÉS CE JOUR

AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29

Technicien		Client	
Nom :	FLORENT DEGLIAME	Nom :	Absence du client pour signature
			

Service d'installation et de maintenance des extincteurs (référentiel I4 - NF 285) Certificat n° 209/04/04-285

AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29

DÉTAIL DU PARC

NUMEROTATION	LOCALISATION	CODE	MES	CODE(S) PANNE(S)*	VERIF
001	EGLISE SACRISTIE	C2	21/10/2025		/
002	EGLISE RDC	E6A6V	21/10/2025		/
003	EGLISE CHORALE CLEF TIROIRE 3 SACRISTIE	E6A	01/08/2018		21/10/2025
021E	EGLISE RDC	E6A6V	21/10/2025		/

Service d'installation et de maintenance des extincteurs (référentiel I4 - NF 285) Certificat n°
209/04/04-285