

AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29

CODE CLIENT :	6700187 - 001	CONTRAT :	39431/1
FACTURATION :	MAIRIE DE BISCHOFFSHEIM, 1, RUE DES ECOLES, 67870 BISCHOFFSHEIM	RISQUE :	MAIRIE, 1 RUE DES ECOLES, 67870 BISCHOFFSHEIM
CODE IMPLANT :		TEL :	0388504108
REF. CLIENT :		EMAIL :	urbanisme@bischoffsheim.fr
REF. INTERNE :		CERTIFICATION :	

TECHNICIEN(S) :	803	-	-	Registre de sécurité signé :	Oui
Date de fin d'intervention :	23-10-2024	Devis à établir après maintenance préventive :			Oui

VÉRIFICATIONS RÉALISÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
8030010	VERIF. EXT. PORT. EAU	6.00
8030020	VERIF. EXT. PORT. POUDRE	3.00
8030030	VERIF. EXT. PORT. CO2	7.00

OPÉRATIONS RÉALISÉES ET PIÈCES DÉTACHÉES REMPLACÉES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
0230250	DOSE NEUTRALISANT MICROBIO 6ML POUR EXT.E6/9	6.00
0306890	SCELLE MILLESIME POSE	16.00
0306990	TEMOIN SURETE VIGI'CLIP POSE	9.00
0307696	OPERCULE EXT.PORTATIF POUDRE (FILM ALUMINIUM)	3.00
0307697	OPERCULE EXT.PORTATIF EAU (FILM PLASTIQUE BLANC)	6.00
0312250	JOINT CAOUTCHOUC -EXT. P-E 6-9 P25	9.00
0312340	JOINT TORIQUE N.12 -NITRILE- 80 SHORES (EXT. CO2 2KG)	7.00
0312346	JOINT TORIQUE POUR RACCORD M18 EXT. P-E A L'UNITE (SACHET 25)	9.00
7040038V	ETIQUETTE NEUTRALIS MICRO-BIO /EXT	1.00
8100582	FRAIS FORFAITAIRE DE VACATION	1.00

PARC ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

DESIGNATION (famille)	QTE
EXTINCTEUR PORTATIF	16

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ

ARTICLE	DESIGNATION	EDS A REMPLACER	CODE(S) PANNE(S)*
0131034A	EXTINCT. E6A15FF ZERO FLUOR DESAUTEL	E6A - 15-DESAUTEL 003 - IS OFFICE RDC	P10A

Service d'installation et de maintenance des extincteurs (référentiel I4 - NF 285) Certificat n° 209/04/04-285

AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29

PROPOSITIONS DE DEVIS CORRECTIF SUR PARC VÉRIFIÉ (SUITE)


ARTICLE	DESIGNATION	EDS A REMPLACER	CODE(S) PANNE(S)*
0131033A	EXTINCT.EAU E6A15EVT EN	P6ABC - 15-DESAUTEL 024 - LOCAL SCOOTER	P10A
0131033A	EXTINCT.EAU E6A15EVT EN	P6ABC - 15-DESAUTEL 020 - LOCAL FRIGO COMMUNAL	P10A

(*) Codes pannes

P10A : + de 10 ans

COMMENTAIRE :

PREVOIR LE REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS EN 2025. LE CLIENT SOUHAITERAI DEVIS (PREVISION BUDGET)

Technicien		Client	
Nom :	FLORENT DEGLIAME	Nom :	Absence du client pour signature
			

Service d'installation et de maintenance des extincteurs (référentiel I4 - NF 285) Certificat n° 209/04/04-285

AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29

DÉTAIL DU PARC

NUMEROTATION	LOCALISATION	CODE	MES	CODE(S) PANNE(S)*	VERIF
001	RDC ENTREE	E6A	01/09/2021		23/10/2024
002	TABLEAU ELEC 1ER	C2	01/09/2021		23/10/2024
003	IS OFFICE RDC	E6A	01/07/2015	P10A	23/10/2024
004	COULOIR IS 1ER	E6A	01/09/2021		23/10/2024
005	TABLEAU ELEC 1ER	C2	01/09/2021		23/10/2024
006	ESCALIER 1ER	E6A	01/09/2023		23/10/2024
007	CUISINE 1ER	C2	01/09/2021		23/10/2024
008	ENTREE S.SOL ASCENSEUR	E6A	01/09/2021		23/10/2024
009	CHAUFFERIE S.SOL	P6ABC	01/07/2015		23/10/2024
010	TGBT S.SOL	C2	01/09/2021		23/10/2024
011	OFFICE S.SOL	C2	01/09/2021		23/10/2024
012	HALL ENTREE S.SOL	E6A	01/09/2021		23/10/2024
013	RESERVE S.SOL STOCK	C2	01/09/2021		23/10/2024
020	LOCAL FRIGO COMMUNAL	P6ABC	01/07/2015	P10A	23/10/2024
021	LOCAL FRIGO COMMUNAL	C2	01/03/2017		23/10/2024
024	LOCAL SCOOTER	P6ABC	01/07/2015	P10A	23/10/2024

(*) Codes pannes

P10A : + de 10 ans

AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29



AGENCE STRASBOURG

strasbourg@desautel.fr

Tél : 03.88.50.46.29

209/04/04-285