



COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
1, rue des Ecoles
67870 BISCHOFFSHEIM



MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ALARME INCENDIE

SITE :

PRESBYTERE

PERIODE :

☒ AVRIL
☐ OCTOBRE

DATE D'INTERVENTION :

10/04/2025

TECHNICIEN HABILITE :

LIENHART A.

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION :

1 CENTRALE TYPE 4 - 1 DECLENCHEUR MANUEL - 1 SIRENE

VERIFICATION DE L'INSTALLATION

	Conforme	Hors service	Anomalies constatées et intervention réalisées :
Etat et aspect général des équipements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etat de la centrale, essais des commandes et signalisations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Essais des déclencheurs manuel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Essais des sirènes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pièces remplacées :

Signature du Technicien
Service technique
Ville de
67870 BISCHOFFSHEIM