

Rapport d'intervention



Intervention N°02621

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM




Site : BIBLIOTHEQUE (Lot 02)
7 rue du CASTEL
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) :
Date d'intervention : 08/04/2025
Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF
Description :
Visite de maintenance annuelle ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	5	
Photo 1		
Photo 2		
Photo 3		

Rapport d'intervention



Photo 4		
Photo 5		
Détail des prestations réalisées		<p>Entretien annuel OK vmc double flux intérieur</p> <p>Nettoyage entrée d'air, filtres et caisson</p> <p>Prévoir devis remplacement filtres</p> <p>Essai fonctionnement ok</p> <p>Entretien annuel OK vmc double flux local chaufferie</p> <p>Nettoyage caisson intérieur, turbine et filtres</p> <p>Prévoir remplacement filtres</p> <p>Pose courroie ok</p> <p>essai fonctionnement ok</p>

Photo (s) en fin d'intervention		
Nombre de photos souhaitées	2	
Photo 1		
Photo 2		

Rapport d'intervention

Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	08/04/2025
Date fin d'intervention	08/04/2025
Raison de non signature client	Autre
Raison autre	Mairie ferme à 12h et reouvre plus tard