

# Rapport d'intervention



Intervention N°02638

## Client et lieu d'intervention

**Client :** COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM  
67 rue principale  
67870 BISCHOFFSHEIM

**Site :** ECOLE ELEMENTAIRE (Lot 01)  
2 rue de l'Ecole  
67870 BISCHOFFSHEIM

## Informations de l'intervention

**Technicien(s) :**

**Date d'intervention :** 03/07/2025

**Type d'intervention :** 5-0 - PREVENTIF

**Description :**

Visite de maintenance annuelle ventilation

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

## Photo (s) à l'arrivée

Détail des prestations réalisées	Entretien général ventilation école  Cta EST et SUD  Nettoyage des caissons et remplacement des l'ensemble des filtres
----------------------------------	--

## Photo (s) en fin d'intervention

Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	03/07/2025
Date fin d'intervention	03/07/2025
Raison de non signature client	Client absent