



COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
1, rue des Ecoles
67870 BISCHOFFSHEIM



MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D'ALARME INCENDIE

SITE :

ECOLE PRIMAIRE

PERIODE :

☐ AVRIL

☒ OCTOBRE

DATE D'INTERVENTION :

26/09/2025

TECHNICIEN HABILE :

LIENHART 7.

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION :

1 CENTRALE TYPE 2B - 1 TABLEAU de REPORT - 19 DECLENCHEURS MANUEL -
26 SIRENES - 15 FLASHS - 10 VENTHOUSES

VERIFICATION DE L'INSTALLATION

	Conforme	Hors service	Anomalies constatées et intervention réalisées :
Etat et aspect général des équipements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etat de la centrale, essais des commandes et signalisations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tableau report central (salle des profs)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Essais des déclencheurs manuel (19)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Essais boutons d'appel EAS (couloir salle des profs + Salle S3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Essais des sirènes (26) et flashes (15)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Essais des déclenchements des D.A.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Pièces remplacées :

Service Technique
Ville de

Signature du Technicien

67870 BISCHOFFSHEIM