

Rapport d'intervention



Intervention N°04945

Client et lieu d'intervention

Client : COMMUNE DE BISCHOFFSHEIM
67 rue principale
67870 BISCHOFFSHEIM

Site : LOGEMENT 4 rue des Ecoles (Lot 02)
4 rue des Ecoles
67870 BISCHOFFSHEIM

Informations de l'intervention

Technicien(s) : SAV07 - BORDENAVE Yanice

Date d'intervention : 14/11/2024

Type d'intervention : 5-0 - PREVENTIF


Description :
Maintenance VMC (rattrapage 2023/2024)

N° de contrat	223055
Intervention réalisable	Oui
Etat des installations au début de l'intervention	En service

Photo (s) à l'arrivée

Nombre de photos souhaitées	3
Photo 1	
Photo 2	
Photo 3	

Rapport d'intervention

Détail des prestations réalisées	Pas de caisson vmc dans le logement Débouchage entré d'air cuisine Beaucoup de modifications pour pose caisson vmc
Photo (s) en fin d'intervention	
Etat des installations en fin d'intervention	En service
CERFA	Non
date début d'intervention	14/11/2024
Date fin d'intervention	14/11/2024
Signature technicien	
----- Partie Client -----	
la signature du client est-elle possible?	<input checked="" type="checkbox"/>
Nom du signataire	Rivat
Qualité du signataire	Locataire
Signature client	